

LISTADO DE PUERTAS CLASIFICADAS HASTA MARZO DE 2018

INDICE:

- Puertas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN	Pág. 2 a 6
- Puertas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN PARCIAL	Pág. 7 a 19
- Dispositivos Antipánico	Pág. 20
- Portones Resistentes al Fuego	Pág. 20
- Carpinterías Vidriadas Parallamas	Pág. 20
- Cortinas de Enrollar Parallamas	Pág. 21
- Puertas de Ascensor Parallamas	Pág. 21

NOMENCLATURA:

SECTORIZACIÓN: Exposición al Fuego de ambas caras.

SECTORIZACIÓN PARCIAL: Exposición al Fuego de UNA sola cara.

FR: RESISTENTE AL FUEGO

Cumple con los criterios de Clasificación de la norma IRAM 11949:

- Integridad
- Aislamiento térmico

FP: PARALLAMAS

Cumple con el criterio de Clasificación de la norma IRAM 11949:

- Integridad

NORMAS: IRAM 11949: 2014 (Resistencia al fuego de los elementos de la construcción - Criterios de clasificación)

IRAM 11950: 2010 (Resistencia al fuego de los elementos de la construcción - Método de ensayo)

IRAM 11951: 2016 (Resistencia al Fuego- Método de ensayo de puertas y elementos de cerramiento)

ATENCIÓN: En todos los casos se sugiere solicitar:

- El informe técnico correspondiente al ensayo hasta la página donde consta la clasificación alcanzada.
- Que en el remito correspondiente a la compra de los productos, conste que fueron construidos de igual manera que el prototipo ensayado en INTI de acuerdo a la Orden de Trabajo N° 101/xxxxx.

EN EL SIGUIENTE LISTADO SE INFORMAN LOS ENSAYOS REALIZADOS DURANTE LOS ULTIMOS 10 AÑOS

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: bhasapov@inti.gov.ar; calvarez@inti.gov.ar; jnmolina@inti.gov.ar; jniell@inti.gov.ar; csibilia@inti.gov.ar; fuegoconstrucciones@inti.gov.ar

PUERTAS DE SECTORIZACIÓN

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<u>DIERRE LATINA S.A.</u> Misiones 27 1877- Don Bosco, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4251-9949/4259-6043 info@dierrelatina.com	Puerta "IDRA IB 90": Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (350 x 540)mm Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1000 x 2100)mm Luz entre jambas: (1112 x 2100) mm Con barral antipánico. EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27539	90	12/10/2017
	Puerta "IDRA IB 60": Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (350 x 540)mm Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1000 x 2100)mm Luz entre jambas: (1112 x 2100) mm Con barral antipánico. EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27538	60	12/10/2017
<u>ADRAGNA GASPAR</u> Rubén Darío 5135 1605- Munro, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4762-1183	Puerta Resistente al Fuego 30 Minutos Adramet: Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (880 x 2000)mm Luz de paso libre total: (910 x 2000)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27413	30	29/06/2017
	Puerta "FR 30-01": Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre total: (820 x 2000)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26677	30	21/09/2016
<u>GROMANTI SA</u> Calle 47 N°3569 (ex Chaco) 1651- San Andrés, Pcia. de Bs.As. Tel: (+5411)4767-0779	Puerta de Ingreso F-30: Puerta de madera de una hoja Luz de paso libre entre jambas: (900x 2000)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27269	30	26/06/2017
<u>INDELAMA SRL</u> Av. Pedro Suárez 349 1842-Monte Grande, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4296-5240/4290-6137 indelama@indelama.com.ar	Puerta Fiamma Junior Plus: Puerta de madera de una sola hoja con cerradura electromagnética. Luz entre jambas: (940 x 2130)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27243	30	21/04/2017
	Puerta Fiamma 30 Junior: Puerta de madera de una sola hoja Luz de paso libre: (950 x 2150)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26068	30	17/02/2016

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: bhasapov@inti.gov.ar; calvarez@inti.gov.ar; jnmolina@inti.gov.ar; jniell@inti.gov.ar; csibilia@inti.gov.ar; fuegoconstrucciones@inti.gov.ar

<u>INDELAMA SRL</u> Av. Pedro Suárez 349 1842-Monte Grande, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4296-5240/4290-6137 indelama@indelama.com.ar	Puerta FIAMMA DUO 30: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (1400 x 2280)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	22904	30	15/07/2015
	Puerta FIAMMA 30 ART: Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: 800 x 1980 mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	21835	30	08/02/2012
	Puerta FIAMMA 30 PREMIUM : Puerta de madera de una sola hoja Luz de paso libre: (914 x 2232)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	SOT 2254	30	02/11/2010
<u>ASTURMADI DOORS SL</u> Travesía de la Industria 51 Aviles (Asturias- España) Representante en Argentina: Metaldoor: Tel: (+5411) 4553-0399/ 4551-1064	Puerta Fire Stop 1H: Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre: (900 x 2000)mm Con barral antipánico y cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26641	30	07/11/2016
<u>GB&A. S.R.L.</u> Viamonte 454- Piso 6º Dpto. 12 1053- CABA Tel: (+5411) 4314- 3170	Puerta “CLAS AR EI 60 (F.21-16 1L53)”: Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (370 x 570)mm Luz de paso libre total: (900 x 2100)mm Posee cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26359	60	28/10/2016
	Puerta “CLAS AR EI 90 (F.22-16 1L63)”: Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (370 x 570)mm Luz de paso libre total: (900 x 2100)mm Posee cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26360	90	28/10/2016
<u>COMADE SRL</u> La Torre 7877 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4720-4144/3725	Puerta Araucaria F30: Puerta de madera de una hoja Luz de paso libre: (900 x 2050) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26661	30	07/09/2016
<u>NAPOLI HNOS. SRL</u> Álvarez Thomas 389 1832-Lomas de Zamora, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4245-3989	Puerta una Hoja Cortafuego RF 30- Ligna Fuoco UF30: Puerta metálica de una hoja con mirilla óptica Luz de paso libre total: (950 x 2030)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26598	30	27/07/2016
	Puerta LIGNA FUOCO 120: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (1030 x 2030)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	16432	120	25/06/2010
	Puerta LIGNA FUOCO 60: Puerta metálica, ciega Luz de paso: (790 x 2045)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	15483	60	28/06/2008

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: bhasapov@inti.gov.ar; calvarez@inti.gov.ar; jnmolina@inti.gov.ar; jniell@inti.gov.ar; csibilia@inti.gov.ar; fuegoconstrucciones@inti.gov.ar

<p><u>VASA VIDRIERIA ARGENTINA S.A.</u> <i>Antártida Argentina y Vías del Ferrocarril Roca</i> 1836- Llavallol, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4239- 5109</p>	<p>Carpintería “Pyrostop® 60-10”: Carpintería vidriada con 5 paños fijos y una puerta vidriada Dimensión Total: (2860x 2865) mm Luz de paso libre de la puerta: (1360x 2475) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	22845	30	30/05/2016
<p><u>MARINES ING. Y SERV. S.A.</u> <i>Campillo 210 – Dpto 3</i> 5000-Barrio Independencia, Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) (0351) 473-4949</p>	<p>Puerta Cónica FR 30: Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre: (1000 x 2000)mm Con barral antipánico EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	25544	30	12/04/2016
<p><u>GRANZOTTO EGIDIO</u> <i>Hubac 6046</i> 1439- CABA Tel: (+5411) 4601-3211/4286-1077</p>	<p>Puerta AFG 60: Puerta de madera y marco metálico de una sola hoja. Luz de paso libre Total: (1025 x 2165)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	25746	60	25/02/2016
	<p>Puerta Gr 60: Puerta de madera y marco metálico de una sola hoja. Luz de paso libre Total: (1070 x 2230)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	20665	60	21/09/2011
<p><u>ROINO GUILLERMO NICOLAS</u> <i>Laprida 5122</i> 1603- Villa Martelli, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4709-9023</p>	<p>Puerta Gromet 2H-ASIM: Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (885 x 2300)mm Luz de paso libre Total: (1700 x 2300)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	25205	90	13/10/2015
<p><u>H E ANTOLICHE SRL</u> <i>Portela 1734</i> 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090</p>	<p>Puerta “RF. 30 Puerta-Antoliche”: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (900 x 2050) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	23831	30	22/09/2015
<p><u>METALURGICA ROLDAN SA</u> <i>Bidondo 1574</i> 1655- Villa Ballester, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4720-2405 admin@metroldansa.arnetbiz.com.ar</p>	<p>Puerta Cortafuego MRFTPCH 1A: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso: (900 x 2225) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	24886	30	10/03/2015
<p><u>CREACIONES TÉCNICAS SRL</u> <i>Belgrano 680</i> 1876- Bernal, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4251-2377</p>	<p>Puerta “TECNIFIRE DOBLE RF60”: Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (900 x 2110)mm Luz de paso libre total: (1920 x 2110)mm Luz de Visor de vidrio: (300 x 400)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	22287	60	11/09/2014
<p><u>IDEA S.A.</u> <i>Parque Ind. Sector C Lote 14 0</i> 3560-Reconquista, Pcia. de Santa Fe Tel: (+5411) (03482) 427814- 427816-427817</p>	<p>Puerta Cortafuego FR30: Puerta metálica de una sola hoja con mirilla Luz de paso libre: (850 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	23171	30	01/09/2014

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: bhasapov@inti.gov.ar; calvarez@inti.gov.ar; jnmolina@inti.gov.ar; jniell@inti.gov.ar; csibilia@inti.gov.ar; fuegoconstrucciones@inti.gov.ar

<u>DISEÑOS Y ABERTURAS MORAS S.A</u> Dr. Alfredo Palacios 1136- Piso 2° S:B 1644- Victoria, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 03327-452404	Puerta TAGLIAFUOCO 30: Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: (936 x 2058)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	23629	30	10/02/2014
<u>DORWIN S.R.L.</u> Lafayette 175 1765- Isidro Casanova, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4466-3915/4669-2181 www.dorwin.com.ar	Puerta LINEA RESISTENTE AL FUEGO PLUS: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (1030 x 2220)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	20855	30	15/05/2013
	Puerta Doble Hoja Dorwin F60: Doble puerta de hojas "simétricas", (metálica, ciega) Luz de paso libre parcial: (950 x 2066)mm Luz de paso libre total: (2000 x 2066)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	18119	60	16/07/2010
	Puerta CERRAFERT 2010 : Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (1000 x 2020)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	18002	30	23/01/2010
<u>OBLAK HNOS SACIFI</u> Ruta Nac N°3 km38 y Ciudadela S/Nº 1763- Virrey del Pino, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) (0) 2202-49-4000 info@oblak.com.ar	Puerta Oblak Línea Cortafuego: Puerta de una sola hoja con acabado en madera y marco metálico Luz de paso libre: (900 x 2000)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	21050	30	12/04/2012
<u>AMATO MARIO</u> Colón 3536 1822- Lanus Oeste, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4878-4004/4005	Puerta FENIVA I: Puerta de una hoja, metálica con manija de apertura con lectora magnética. Luz de paso libre: (900 x 2080)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	16188	60	12/01/2012
<u>METALURGICA POTENZA SA</u> Fernando Quiroga 1929 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-0068 aberturas@mpotenza.com.ar	Puerta FRM38: Puerta de una sola hoja, de madera con marco metálico. Luz de paso libre: (900 x 2060)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	19511	30	07/10/2011
<u>METALURGICA MACAGNO SA</u> Av. San Martin 1295 1704- Ramos Mejía, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4658-4162/4656-9688 info@mmacagno.com.ar	Puerta Modelo CAD 7-30: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (900 x 2000)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	20085	30	01/04/2011
<u>SINIGAGLIA HNOS.</u> José P. Tamborini 3350 1430- CABA Tel: (+5411) 4542-5073	Puerta FR 60: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (900 x 2000)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	19866	30	14/12/2010
<u>MOGGIO THOMAS SRL</u> C. F. Melo 3536 1602- Florida, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4760-9079 info@c-moggio.com	Puerta MOGGIO F30: Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: (880 x 2000)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	19370	30	07/11/2010

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: bhasapov@inti.gov.ar; calvarez@inti.gov.ar; jnmolina@inti.gov.ar; jniell@inti.gov.ar; csibilia@inti.gov.ar; fuegoconstrucciones@inti.gov.ar

<u>PLAC CORR SA</u> Yerua 2894 1754- San Justo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4441-4297 www.placcorr.com.ar	Puerta RF/30 CORTAFUEGO ENCHAPADA EN MADERA: Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2000)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	19242	30	03/11/2010
<u>INDUSTRIAS MASAN SRL</u> Tel Aviv 3926 1714- Ituzaingo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com	Puerta RF 30: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (900 x 2000)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	17915	30	09/02/2010
<u>MET VCP SRL</u> Roldán 1251 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-4439/1812 oficina@metvcp.com.ar	Puerta PCF: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (910 x 2010)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	17597	60	30/04/2009
<u>BRAINAK S.A.</u> Maturín 2564 1416 – CABA Tel: (+5411) 4581-9503 www.brainak.com.ar	Puerta FR-5/32: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (900mm x 2000mm) Con barral antipánico y cierrapuertas. EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	16521	30	12/08/2008
<u>Talleres Metalúrgicos VIANHE</u> Mateo Echegaray 4822 1678- Caseros, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4654-8794 www.vianhe.com	Puerta FR30 CON VISOR: Puerta metálica, vidriada Luz de visor: (380mm x 230mm) Luz de paso libre: (900mm x 2000mm) EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	15000	30	23/06/2008
<u>TEMIC SRL</u> Belgrano 5641/49 4678- Caseros, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4750-1064 www.temicsrl.com.ar	Puerta TE-30: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (900 x 2000)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	15055	30	15/04/2008
<u>EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD S.A</u> Céspedes 3523 1427-CABA Tel: (+5411) 4954-2224	Puerta ES-30: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (1000 x 2000mm) Con barral antipánico y cerradura con llave EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	14809	30	25/02/2008
<u>METALURGICA CIPAC S.R.L.</u> Iturri 1445 1427- Villa Ortuzar, CABA Tel: (+5411) 4553-0399 cipac.groino@fibertel.com.ar	Puerta RPS 1600: Doble puerta de hojas “asimétricas” (metálica, ciega) Luz de paso libre parcial: (1060 x 2050)mm Luz de paso libre total: (1350 x 2050)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	15842	60	18/02/2008

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: bhasapov@inti.gov.ar; calvarez@inti.gov.ar; jnmolina@inti.gov.ar; jniell@inti.gov.ar; csibilia@inti.gov.ar; fuegoconstrucciones@inti.gov.ar

PUERTAS DE SECTORIZACIÓN PARCIAL

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<u>H E ANTOLICHE SRL</u> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090	Puerta RF60/ H254 Antoliche: Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (830 x 2440)mm Luz entre jambas: (920 x 2440) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	27755	60	27/03/2018
	Puerta F30/ H255 Antoliche: Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2430)mm Luz entre jambas: (900 x 2430) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	27583	30	05/01/2018
	Puerta "RF 60- 2H": Puerta metálica de dos hojas, con cierrapuertas. Luz de paso libre parcial: (840 x 2020)mm Luz de paso libre total: (1560 x 2020)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	26794	60	19/12/2016
	Puerta F60- Plenos: Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre: (1020 x 1050)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	26793	60	19/12/2016
	Puerta F-60 ANTOLICHE 2.30: Puerta metálica, ciega, con cierrapuertas. Luz de paso libre: (1020 x 2230) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	18257	60	22/02/2010
	Puerta F-60: Puerta metálica, ciega, con cierrapuertas. Luz de paso libre: (900 x 2000)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	16600	60	15/10/2008
	Puerta F-30: Puerta metálica, ciega, con cierrapuertas. Luz de paso libre: (860 x 2000)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape con sentido de apertura alejándose del fuego)	16569	30	15/10/2008

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: bhasapov@inti.gob.ar; calvarez@inti.gob.ar; jnmolina@inti.gob.ar; jniell@inti.gob.ar; csibilia@inti.gob.ar; fuegoconstrucciones@inti.gob.ar

<u>METALURGICA POTENZA SA</u> Fernando Quiroga 1929 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-0068 aberturas@mpotenza.com.ar	Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRR 60: Puerta metálica de una sola hoja con cerradura vaivén y cierrapuertas Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (900 x 2050)mm Luz entre jambas: (950 x 2050) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	27780	60	26/01/2018
	Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRL 50: Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (900 x 2050)mm Luz entre jambas: (940 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	27672	60	30/10/2017
	Puerta FRM 42: Puerta de madera de una sola hoja y marco metálico. Posee cierrapuertas. Luz de paso libre: (900 x 2050) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21230	60	10/07/2013
<u>FOR MAQ SA</u> Dorrego 780 5519- Coronel Dorrego, Pcia. de Mendoza Tel: (+5411) 0261-4312992	Puerta "FORMAQ FR": Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (950 x 2000)mm Luz entre jambas: (1050 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27628	30	11/01/2018
	Puerta "Formaq FR30": Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre total:(2270 x 2000)mm Luz de paso libre parcial:(1050 x 2000)mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura escape del fuego)	25731	30	11/07/2016

<p>VATER S.A. Misiones 1692 5000- Córdoba Norte. Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) 0351-4685141/ 4608501</p>	<p>Puerta Doble Hoja Corta Fuegos Vater FR-90: Puerta metálica de 2 hojas y marco metálico. Luz de paso libre con la hoja principal abierta a 90°: (1100 x 2400)mm Luz de paso libre con las 2 hojas abiertas a 90°: (2200 x 2400)mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	27686	90	02/01/2018
<p>Doratelli y Cia. SRL Consejal F Balardinelli 4821 5016- Barrio Gral. Artigas, Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) 0351-4940130 / 4942592</p>	<p>Puerta Cortafuegos VATER FR-120: Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre entre jambas:(1000x 2070)mm Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (960x 2070)mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	26984	120	05/04/2017
<p>ASTURMADI DOORS SL Travesía de la Industria 51 Aviles (Asturias- España) Representante en Argentina: Metaldoor: Tel: (+5411) 4553-0399/ 4551-1064</p>	<p>Puerta Marco Edicia Cortafuego: Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (950 x 2000)mm Luz entre jambas: (1080 x 2000) mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	27627	30	28/11/2017
<p>MENA FELIX EDUARDO Roldán 1281 1655- José León Suarez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-8343 info@blesmetal.com.ar</p>	<p>FIRESTOP 1H: Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico, con cierrapuertas. Luz de paso libre: (900 x 2000)mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	27336	60	23/08/2017
<p>PCF 60 BLESS METAL: Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre Total con la hoja abierta a 90°: (930 x 2020)mm Luz entre jambas: (1030 x 2020)mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	<p>PCF 60 BLESS METAL: Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre Total con la hoja abierta a 90°: (930 x 2020)mm Luz entre jambas: (1030 x 2020)mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	27327	60	11/08/2017

<u>MENA FELIX EDUARDO</u> Roldán 1281 1655- José León Suarez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-8343 info@blesmetal.com.ar	PCF DOBLE BLESS METAL CON VISOR (VIDRIO): Puerta metálica de 2 hojas con visor de vidrio de (250 x 350)mm Luz de paso libre Total: (1900 x 2000)mm Luz de paso libre parcial con una puerta abierta a 90°: (860 x 2000)mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27237	60	23/06/2017
	PCF BLESS METAL CON VISOR (VIDRIO): Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (250 x 350)mm Luz de paso libre Total: (890 x 2000)mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	26873	120	19/01/2017
	Puerta "PI RF 120": Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre: (950 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	24723	120	02/12/2014
<u>ADRAGNA GASPAS</u> Rubén Darío 5135 1605- Munro, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4762-1183	Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000)mm Luz entre jambas: (930 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	27514	60	02/08/2017
	Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre Total: (900 x 1990)mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	26303	60	31/03/2016
	Puerta 1-RF 90: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	20679	90	07/02/2012

<u>BRAINAK S.A.</u> Cuenca 2046 1416- CABA Tel: (+5411) 4581-9503	Modelo FR-110-08: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre medida entre jambas: (1100 x 2000)mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27172	60	21/06/2017
	Modelo FR-110-38: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre medida entre jambas: (1100 x 2000)mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	26935	30	10/04/2017
	Puerta FR-5/34: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (900 x 2000)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	17195	60	25/11/2008
<u>Sosa Isidoro</u> Av. Triunvirato 4054 1879- Quilmes Oeste. Pcia. de Bs. As Tel: (+5411) 4200-5650	Puerta dos Hojas Cortafuego Modelo IS-A2-FR60: Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre entre jambas con la hoja principal abierta: (905 x 2280)mm Luz de paso libre entre jambas con las dos hojas abiertas: (1320x2280)mm Luz de paso libre con la hoja principal abierta a 90°: (865x2280)mm Posee cierrapuertas y barral antipánico. Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	27267	60	05/06/2017
<u>NAPOLI HNOS. SRL</u> Álvarez Thomas 389 1832-Lomas de Zamora, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4245-3989	Puerta una hoja cortafuego RF 30- Ligna Fuoco CE 30: Puerta metálica de una hoja. Luz de paso libre Total: (950 x 2030)mm Posee cierrapuertas y barral antipánico. Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	26874	30	09/01/2017
	Puerta una hoja cortafuego RF 30- Ligna Fuoco CE 30: Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre Total: (900 x 2030)mm Posee cierrapuertas y barral antipánico. Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	26597	30	13/09/2016

<p><u>NAPOLI HNOS. SRL</u> Álvarez Thomas 389 1832-Lomas de Zamora, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4245-3989</p>	<p>Puerta LIGNA FUOCO 60D: Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: 1000mm x 2030mm Luz de paso libre total: 2000mm x 2030mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	20099	60	13/08/2012
<p><u>TEMIC SRL</u> Belgrano 5641/49 4678- Caseros, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4750-1064 www.temicsrl.com.ar</p>	<p>Puerta "Modelo TE-60": Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre Total: (940 x2020)mm Luz de paso libre con la puerta a 90°: (850 x 2000)mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura escape del fuego)</p>	26050	60	27/07/2016
<p><u>HERRERIA RIVAS SRL</u> Italia 5264/70 1653 - Villa Ballester, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4738-0142/ 4768-3047 info@herreriarias.com.ar</p>	<p>Puerta "HR C F60 DOBLE": Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (900 x 2020) mm Luz de paso libre total: (1820 x 2020) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape del fuego)</p>	24590	60	23/06/2016
	<p>Puerta "HR-VP F60": Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (850 x 1975)mm Visor de vidrio: (165x 1250) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	25557	60	04/08/2015
	<p>Puerta cortafuego HR P F30: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (1100 x 2000)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape del fuego)</p>	24956	30	03/03/2015
	<p>Puerta "HR-V F30": Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (1050 x 2025)mm Visor de vidrio: Tipo raja de (240 x 1340)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	24068	30	03/07/2014

<u>HERRERIA RIVAS SRL</u> Italia 5264/70 1653 - Villa Ballester, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4738-0142/ 4768-3047 info@herreriarivas.com.ar	Puerta "HR C F60: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (1000 x 2025)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape del fuego)	20330	60	30/08/2011
	HR C F30: Puerta de una hoja, metálica, ciega Luz de paso libre: (1050 x 2025mm) Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	19640	30	22/03/2011
	Puerta HR F60 DOBLE: Doble puerta de hojas "simétricas", metálica, ciega. Barral Antipánico del lado del fuego Luz de paso libre parcial: (990 x 2025)mm Luz de paso libre total: (2050 x 2025)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	18557	60	11/06/2010
	Puerta HR F60: Puerta metálica, ciega, Luz de paso libre: (1050 x 2020)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	18329	60	30/09/2009
<u>VASA VIDRIERIA ARGENTINA S.A.</u> Antártida Argentina y Vías del Ferrocarril Roca 1836- Llavallol, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4239 5109	Carpintería "Pyrostop® 60-10" Carpintería vidriada con 5 paños fijos y una puerta vidriada Dimensión Total: (2860x 2865) mm Luz de paso libre de la puerta: (1360x 2475) mm Posee cierrapuertas Exposición al fuego de una sola cara (Sentido de apertura de escape del fuego)	25889	60	30/05/2016
<u>METALURGICA ROLDAN SA</u> Bidondo 1574 1655- Villa Ballester, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4720-2405 admin@metroldansa.arnetbiz.com.ar	Puerta cortafuego MRF-BPCH-03C: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre:(1000x 2001) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	25591	90	29/07/2015
	Puerta cortafuego MRF-TPCH 5: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (760 x 1910) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	25330	90	14/05/2015

<u>METALURGICA ROLDAN SA</u> Bidondo 1574 1655- Villa Ballester, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4720-2405 admin@metroldansa.arnetbiz.com.ar	Puerta cortafuego MRF-TPE1: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre:(1010x 2040) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	25331	90	11/05/2015
	Puerta cortafuego MRF-TPCH7: Puerta doble, metálica Luz de paso libre parcial: (750 x 1940) mm Luz de paso libre Total: (1520 x 1940) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	24888	60	11/05/2015
	Puerta Modelo MRF/90: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (1100 x 2015)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	18907	90	13/08/2010
<u>CREACIONES TÉCNICAS SRL</u> Belgrano 680 1876- Bernal – Pcia .de Bs.As Tel: (+5411) 4251-2377	Puerta“TECNIFIRE RF 60”: Puerta metálica de una sola hoja, Luz de paso libre:(1126 x 2110)mm Luz de visor de vidrio: (300 x 400)mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura escape del fuego)	21703	60	12/02/2015
<u>INDUSTRIAS MASAN SRL</u> Tel Aviv 3926 1714- Ituzaingo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com	Puerta Modelo IM: 2931-1800: Puerta de dos hojas, metálica Luz de paso libre parcial: (840 x 2005)mm, Luz de paso libre total: (1800 x 2005)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	24825	90	21/01/2015
	Puerta “IM: S 1927-1100”: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (1100 x 2005)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	23641	60	12/01/2015
	Puerta “D 2929-1800 F30 DOBLE”: Puerta de dos hojas, metálica Luz de paso libre parcial: (840 x 2005)mm Luz de paso libre total: (1800 x 2005)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	23642	30	22/10/2014
	Puerta HR F60: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (900 x 2000)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	18569	60	09/02/2010

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: bhasapov@inti.gov.ar; calvarez@inti.gov.ar; jnmolina@inti.gov.ar; jniell@inti.gov.ar; csibilia@inti.gov.ar; fuegoconstrucciones@inti.gov.ar

<u>MET VCP SRL</u> Roldán 1251 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-4439/1812 oficina@metvcp.com.ar	Puerta "DB 90": Puerta de dos hojas, metálica, con cierre electromagnético y pulsador para lector de tarjeta. Luz de paso libre parcial: (1040 x 2200)mm Luz de paso libre total: (2050 x 2200)mm Posee cierrapuertas Barral antipánico del lado del fuego Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	24583	90	02/12/2014
	Puerta PCF-90: Puerta de una hoja metálica Luz de paso libre: (1120 x 2050) mm Posee cierrapuertas Barral antipánico del lado del fuego Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	18373	90	09/02/2012
	Puerta PCF-60 DOBLE HOJA : Doble puerta de hojas "simétricas", (metálica, ciega). Luz de paso libre parcial: (800 x 2010)mm Luz de paso libre total: (1650 x 2010)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	17674	60	25/08/2009
	Puerta PCF-120: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (910 x 2010)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	17843	120	14/07/2009
<u>MARINES ING. Y SERV. S.A.</u> Campillo 210 – Dpto 3 5000-Barrio Independencia, Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) (0351) 473-4949	Puerta "BRUMAR RF30": Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (1100 x 2000)mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	24410	30	28/10/2014
<u>OBLAK HNOS SACIFI</u> Ruta Nac N°3 km38 y Ciudadela S/Nº 1763- Virrey del Pino, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) (0) 2202-49-4000 info@oblak.com.ar	Puerta Oblak Línea Cortafuego: Puerta de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2000)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de apertura hacia el exterior del horno)	22945	60	10/04/2014

<p><u>NOVOFERM ALSAL S.A.</u> <i>Poligno Industrial Guarnizo, parcelas 81 y 82</i> <i>Cantabria - España</i> <i>ventas@novofermalsal.com</i></p>	<p>Puerta Batiente Cortafuego EI260 de una hoja: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (940 x 2000)mm Evaluada y clasificada en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	22989	60	10/09/2013
<p><u>DORWIN S.R.L.</u> <i>Lafayette 175</i> <i>1765- Isidro Casanova, Pcia. de Bs.As</i> <i>Tel: (+5411) 4466-3915/4669-2181</i> <i>www.dorwin.com.ar</i></p>	<p>Puerta Línea Dorwin con Buña: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (1100 x 2200) mm Evaluada solamente en una dirección (abriendo en sentido de escape del fuego)</p>	21503	60	30/05/2013
	<p>Puerta Línea Ventilación Dorwin Cerrafert : Puerta metálica Luz de paso libre: (915 x 2015)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape con sentido de apertura alejándose del fuego) Con 3 rejas de ventilación de 150mm x 150mm</p>	19745	30	11/11/2010
	<p>Puerta Doble Hoja Cerrafert 2004/F : Doble puerta de hojas "simétricas", (metálica, ciega). Luz de paso libre parcial: (950 x 2066)mm Luz de paso libre total: (2000 x 2066)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)</p>	17825	60	19/08/2009
	<p>Puerta de Seguridad FR: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (920 x 2001)mm, con zócalo Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape con sentido de apertura alejándose del fuego)</p>	16693	30	23/12/2008
<p><u>JOSBIA SA</u> <i>Olleros 423</i> <i>1752- Lomas del Mirador, Pcia. de Bs.As</i> <i>Tel: (+5411) 4462-4300</i></p>	<p>PUERTA (FR-60): Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (865 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	22637	60	21/05/2013
<p><u>PLAC CORR SA</u> <i>Yerua 2894</i> <i>1754- San Justo, Pcia. de Bs.As</i> <i>Tel: (+5411) 4441-4297</i> <i>www.placorr.com.ar</i></p>	<p>PUERTA RF/60 ENCHAPADA EN MADERA: Puerta de una sola hoja, de madera. Luz de paso libre: (900 x 2020) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	21266	60	29/11/2012

<p><u>SEDASA S.A.</u> M.T. Alvear 3138 1702- Ciudadela, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4647-1222 compras@sedasasa.com</p>	<p>Puerta Cortafuego F30: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	21183	30	04/09/2012
<p><u>GRASSI Hnos.</u> Bruzzone 896 1842- Monte Grande, Pcia. de Bs.As</p>	<p>PUERTA CORTAFUEGO F60 GRASSI HNOS: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2120) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	21506	60	12/06/2012
<p><u>EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD S.A.</u> Céspedes 3523 1427- CABA Tel: (+5411) 4954-2224</p>	<p>Puerta MH-SALIDA DE EMERGENCIA RF 60-C: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (900 x 2100) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Barral antipánico en la cara no expuesta al fuego)</p>	20840	60	26/09/2011
	<p>Puerta MH-SALIDA DE EMERGENCIA RF 60-B: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (900 x 2100) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	15978	60	30/08/2011
	<p>Puerta MH-SALIDA DE EMERGENCIA RF 60: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (900 x 2100) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	20053	60	20/07/2011
	<p>Puerta MH-30: Puerta de una hoja, metálica ciega Luz de paso libre: (1000 x 1980) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	15952	30	11/03/2008
<p><u>DAKARI GROUP SRL</u> Av. Rivadavia 969 1002- CABA Tel: (+5411) 4345-4547/4703</p>	<p>Puerta DAKAR 60: Puerta de una hoja metálica Luz de paso libre: (920 x 1980) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	19372	60	27/06/2011

<p><u>EPITÉCNICA</u> Pueyrredón 1257 1704- Ramos Mejía, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4656-8989/9222-9700 www.epitecnica.com.ar</p>	<p>Puerta DOBLE VIDRIADA CORTAFUEGO ART. 5301: Doble puerta metálica de hojas “simétricas” Luz del visor de vidrio: (200 x 400)mm Luz de paso libre parcial: (995 x 2280)mm Luz de paso libre total: (2015 x 2280)mm Evaluada solamente en una dirección (abriendo hacia el exterior del horno)</p>	18987	60	09/11/2010
<p><u>NATALI MARCHI SRL</u> Portela 349 1406 - CABA Tel: (+5411) 4693-1656 info@natalimarchi.com.ar</p>	<p>Puerta FR30: Puerta de madera, ciega Luz de paso libre: (940 x 2160)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18568	30	25/08/2010
<p><u>METALURGICA MACAGNO SA</u> Av. San Martin 1295 1704- Ramos Mejía, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4658-4162/4656-9688 info@mmacagno.com.ar</p>	<p>Puerta Modelo SEM 7-60: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (900 x 2000)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18788	60	10/06/2010
<p><u>INGEMETAL SRL</u> Condarco 1466 1825 - Monte Chingolo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4246-5956 ventas@ingemetalsrl.com.ar</p>	<p>Puerta ING – FR60: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (950 x 2010)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18033	60	01/07/2009
<p><u>Casa Baldino (Tecmetal SRL)</u> Sanabria 3165 1417- CABA Tel: (+5411) 4639-6137 cotizaciones@casabaldino.com</p>	<p>Puerta CB-E1-60: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre : (900 x 2000)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	17596	60	15/04/2009
<p><u>SIVORI S.R.L.</u> Neuquén 5910 1605- Munro, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4762-1152</p>	<p>Puerta SVF90/SVF60: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (915 x 2100)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (barral antipánico del lado del fuego)</p>	16251	90	18/07/2008

<u>VILLARUEL MARIANO S.</u> Serapio Villegas 574 1706-Haedo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4654-1814/ 4464-0887	Puerta MV-03 30M: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (870 x 2200)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección, sentido contrario al escape, con la cara que posee el revestimiento en madera del lado del fuego.	16361	30	17/06/2008
	Puerta MV-02 60: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (860 x 2190)mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (con la cara revestida en madera del lado del fuego)	16137	60	06/06/2008
<u>I.C. Puertas</u> Colón 3536 1824- Lanús Oeste, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4276-2251/4286-1077 icpuertas@ic-puertas.com.ar	Puerta FENIVA II: Doble puerta de hojas "simétricas" (metálica, ciega) Luz de paso libre parcial: (995 x 2280)mm Luz de paso libre total: (2015 x 2280)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	15786	30	25/02/2008

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: bhasapov@inti.gob.ar; calvarez@inti.gob.ar; jnmolina@inti.gob.ar;
jniell@inti.gob.ar; csibilia@inti.gob.ar; fuegoconstrucciones@inti.gob.ar

DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FECHA DE INFORME	
<u>Blincer SRL</u> Ombú 1444 1650- San Martín, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4712-5005 lng1@blincer.com www.blincer.com	Conjunto T395/ T800: Dispositivo antipánico para puertas de hoja simple compuesto de: mecanismo de sobreponer, barral de sujeción y manija. (Aplicado en puerta Resistente al fuego "Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet", de Adragna Gaspar)	27221	APTO para uso en puertas resistentes al fuego	02/05/2017
	Conjunto T295/ T800: Dispositivo antipánico para puertas de hoja simple compuesto de: mecanismo de sobreponer, barral de sujeción y manija. (Aplicado en puerta Resistente al fuego "Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet", de Adragna Gaspar)	SOT 4861	APTO para uso en puertas resistentes al fuego	15/03/2017

PORTONES RESISTENTES AL FUEGO

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<u>VATER S.A.</u> Misiones 1692 5000- Córdoba Norte. Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) 0351-4685141/ 4608501	Portón Cortafuegos VATER FR 60: Portón metálico corredizo de apertura manual y cierre automático por contrapeso. Luz de paso libre Total: (2000 x 2350)mm Mecanismos de cierre expuestos al fuego, condición más severa de exposición	26917	60	16/11/2016
<u>DIERRE LATINA S.A.</u> Misiones 27 1877- Don Bosco, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4251-9949/4259-6043 info@dierrelatina.com	Portón Rolling 1B 60: Portón metálico corredizo compuesto por 3 módulos Luz de paso libre total: (2000 x 2000)mm Mecanismos de cierre expuestos al fuego, condición más severa de exposición	26599	60	01/08/2016

CARPINTERIAS VIDRIADAS PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<u>SCHOTT ENVASES ARGENTINA S.A.</u> Av. Cordoba 950 – Piso 12º Dpto. C 1054- CABA Tel: (+5411) 5217 - 8214 santiago.fiaschi@schott.com ines.dedola@schott.com	Frente vidriado SCHOTT Pyran S 6 mm cortafuego: Carpintería vidriada compuesta por 6 paneles de vidrio 2 de 345mm x 1160mm, 2 de 960mm x 1160mm 1 de 650mm x 1160mm, 1 de 1270mm x 1160mm	22527	120	04/07/2014

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: bhasapov@inti.gov.ar; calvarez@inti.gov.ar; jnmolina@inti.gov.ar; jniell@inti.gov.ar; csibilia@inti.gov.ar; fuegoconstrucciones@inti.gov.ar

CORTINAS DE ENROLLAR PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<u>AG PRUDEN Y CIA SACIFIA</u> Tucumán 1748 - 7º Piso Dpto 14 1050- CABA Tel: (+5411) 4717 - 6826/4717 - 6221 info@agpruden.com.ar	Cortina de enrollar modelo "FIRE COIL STANDARD": (metálica ciega)	19323	90	17/09/2010

PUERTAS DE ASCENSOR PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<u>WITTUR S.A.</u> Av. Belgrano 2445 1872- Sarandí, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4138- 9200	Puerta "Augusta EVO": Puerta de dos hojas de apertura lateral Luz de paso libre: (900 x 2100)mm	27677	60	08/01/2018
	Puerta Serie 3215- Augusta- TYP.11/R-L: Doble hoja telescópica (apertura lateral) Paso libre: 900 x 2100 mm	17291	30	10/01/2009
	Puerta Serie 3215- Augusta- TYP.01/C: Doble hoja telescópica (apertura central) Paso libre: 900 x 2100mm	16758	60	23/07/2008
<u>ASCENSORES CONDOR SRL</u> Miravé 1453 1714- Ituzaingó, de Bs. As. Tel: (+5411) 4621-2108/2030/1589	Puerta rellano telescópica de 2 hojas VVVF, modelo U2H 800: Puerta de dos hojas de apertura lateral Luz de paso libre total: (800 x 2000)mm	27406	60	18/08/2017
<u>ASCENSORES SERVAS</u> Alsina 909 PB 1088- CABA Tel: (+5411) 4626-1894	PUERTA CENTRAL 2 HOJAS, MODELO EXPRESS: Puerta de dos hojas de apertura central Luz de paso libre: 800mm x 2000mm	23263	120	21/01/2014

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: bhasapov@inti.gov.ar; calvarez@inti.gov.ar; jnmolina@inti.gov.ar; jniell@inti.gov.ar; csibilia@inti.gov.ar; fuegoconstrucciones@inti.gov.ar